



**Прокуратура
Российской Федерации**

**Прокуратура
Чеченской Республики**

**Прокуратура
Надтеречного района**

ул. Дзержинского, д. 5, с. Знаменское,
Чеченская Республика, 366813

18.11.2019 № 39-23-2019

Директору МБОУ «СОШ № 1
с.п. Знаменское Надтеречного
муниципального района»

Мударовой М.А.

с. Знаменское, ул. Центральная, 25,
Надтеречный район, ЧР

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о газоснабжении

Прокуратурой района в ноябре 2019 г. в соответствии с приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 140 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере» проведена проверка исполнения законодательства о газоснабжении в деятельности МБОУ «СОШ № 1 с.п. Знаменское Надтеречного муниципального района» (далее - Учреждение), в ходе которой выявлены нарушения законов, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» требованиями промышленной безопасности являются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правилах в области промышленной безопасности. Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности.

В соответствии с п. 6.5.7 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», в помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности.

Сигнализатор загазованности по метану служит датчиком утечки бытового природного или сжиженного газа из газового оборудования. Сигнализатор по

оксиду углерода срабатывает в случае нарушений в работе системы дымоотвода и поступления дымовых газов в помещение.

Кроме того, согласно ст. 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, отнесен к основным принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования.

В силу частей 6,7 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Организация несет ответственность в установленном федеральным законодательством порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся.

Между тем, проверкой установлено, что в котельной Учреждения, где находится газовое оборудование, не установлен сигнализатор загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающий при достижении определенного уровня загазованности в помещении.

Одним из негативных последствий выявленных нарушений состоит в том, что во время функционирования газоиспользующего оборудования, при слабой вентиляции и дымоудалении, воздух в помещении насыщается оксидом углерода и метаном, что может стать причиной отравления или повлечь взрывоопасную концентрацию газа и тем самым причинить вред жизни и здоровью несовершеннолетних учащихся и работников Учреждения, а также причинить ущерб имуществу.

Установленные в ходе прокурорской проверки факты нарушений законов, в значительной степени стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами при отсутствии должного контроля со стороны руководства.

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное исполнение законодательства о газоснабжении, а также обеспечить надлежащий контроль за работой подчиненных сотрудников, задействованных в данной сфере правоотношений.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ст. 7 и ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Установить сигнализатор загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающего при достижении определенного уровня загазованности в котельной Учреждения.

3. По установленным фактам нарушения закона провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновность которых будет установлена её результатами.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора района

советник юстиции



А.А. Висалимов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 с.п. ЗНАМЕНСКОЕ»
НАДТЕРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ША-ШЕНА УРХАЛЛА ДЕЧУ БЮДЖЕТНИ ЮККЪЕРЧУ ДЕШАРАН ХЪУКУМАТ
«НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН НАДТЕРЕЧНИ ША-ШЕНА УРХАЛЛА ДЕЧУ К10ШТАН ЗНАМЕНСК ЮЪРТАН
ЮККЪЕРЧУ ДЕШАРАН № 1 ЙОЛЧУ ИШКОЛ»

366813 Чеченская Республика Надтеречный район с.п. Знаменское ул. Центральная, 25

e-mail: znamensk.1@mail.ru <http://www.znamensk1.edu95.ru>

ОГРН 1082035000816, ИНН 2007003903, КПП 200701001

Исх. №622/1

от «26» ноября 2019 года

Заместителю прокурора
Надтеречного района
советнику юстиции
А.А. ВИСАЛИМОВУ

На Ваш исходящий № 39-23-2019 от 18.11. 2019 г.

«Об устранении нарушений требований законодательства о газоснабжении»
отвечаю:

- данное представление рассмотрено на 26.11.2019г. при директоре с участием представителя прокуратуры района, старшего помощника прокурора Махмудовой Г.Э.;
- приняты меры к устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий им способствующих:
- установлен сигнализатор загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающего при достижении определённого уровня загазованности в котельной МБОУ «СОШ №1 с.п. Знаменское»;
- привлечено к дисциплинарной ответственности лицо, допустившее нарушения, выявленные в ходе проверки, проведённой прокуратурой района.

Директор



М.А. Мударова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 С.П. ЗНАМЕНСКОЕ»

П Р И К А З

с.п.Знаменское

26.11.2019г.

№186/1

О дисциплинарном взыскании

В соответствии со ст. 192 Трудового Кодекса РФ «Дисциплинарные взыскания», на основании представления прокуратуры Надтеречного района «Об устранении нарушений законодательства о газоснабжении» (исх. № 39-23-19 от 18.11.2019 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Хашиеву Ю.С. заместителю директора по АХЧ, объявить замечание.

Директор



М.А. Мударова