



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАДТЕРЕЧНОМУ РАЙОНУ

366837, ул. Лесная 1, с. Знаменское, Надтеречный район, ЧР

**ПРЕДПИСАНИЕ № 42/ 1 /**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Законному представителю юридического лица-Директору Муниципального

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Знаменское Надтеречного Муниципального района Чеченской Республики» Мударовой Малике Абалхасановне

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Надтеречного района по пожарному надзору № 42 от «10» марта 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 50 мин. «17» марта 2016 г. по 12 ч. 20 мин. «17» марта 2016 г.

проведена проверка Государственным инспектором Надтеречного района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Гишларкаевым А.А.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с Директором МБОУ «СОШ № 1 с.п. Знаменское» Мударовой М.А

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании СОШ (главный корпус) по периметру кровли установить ограждение в соответствии с ГОСТ 25772.	(осн. ст. 90, Федерально го закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.4 СНиП 21-01-97).	25.08.2016г.	

2	Объем пожарного водоема не соответствует с требованиям. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.	(осн. п.п.9.3.,9.9..9.10.СП 8.13130-2009).	<b>25.08.2016г.</b>	
3	Места нахождения источников противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к месту их нахождения обозначить знаками пожарной безопасности и разместить на фасадах зданий, столбах или специальных опорах. Указатели пожарных водоисточников должны быть окрашены и иметь четко различимые буквенные и цифровые индексы. В темное время суток указатели должны быть надежно освещены.	осн. п. 7. (осн. п.5.4 постановления Правительства РФ от 24.08.2012г. № 284),ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ.ППР РФ-390.	<b>25.08.2016г.</b>	
4	На объекте защиты заключить договор на техническую обслуживанию автоматической пожарной сигнализации.	(осн.п.63.ППРРФ-390)	<b>25.08.2016г.</b>	
5	Углекислотный огнетушитель в компьютерном классе перезарядить или заменить на новый.	(осн.п.478. ППР РФ-390).	<b>25.08.2016г.</b>	
6	Порошковый огнетушитель установленный у входа библиотеки перезарядить или заменить на новый.	(осн.п.478. ППР РФ-390).	<b>25.08.2016г.</b>	
7	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки. Проверка качества огнезащитной обработки при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	(осн.п.21.ППР РФ-390).	<b>25.08.2016г.</b>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Надтеречного района по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы  
« 23 » \_\_\_\_\_ 03 \_\_\_\_\_ 2016 г.

 А.А.Гишларкаев

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Директор МБОУ «СОШ № 1 с.п. Знаменское»  
(должность, фамилия, инициалы)  
Мударова Малика Абалхасановна

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный –8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России - 8(8793) 39-99-99.